



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Афанасьевского района
УНДПР ГУ МЧС по Кировской области

муниципального контроля)

Предписание № 7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
п. Бор Афанасьевского района Кировской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Афанасьевского района Лучникова И.Ю. № 7 от 22.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 01.03.2021 по 25.03.2021 проведена плановая, выездная проверка начальником ОНДПР Афанасьевского района Лучниковым И.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Бор Афанасьевского района Кировской области по адресам: Афанасьевский район, п. Бор, ул. Кирова, 9

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителями: директором школы Коршуновой И.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании дошкольной группы помещение пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) не обеспечено средствами индивиду-	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N	01.09.2021 г.	

	альной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	1479 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.		
2.	В зданиях дошкольной группы и пищеблока в помещении пожарного поста (помещение, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	01.09.2021	
3.	В здании дошкольной группы не проведено ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации отработавшей сверх срока службы эксплуатации. (Срок эксплуатации приборов в соответствии с технической документацией на приборы, установленные в здании – 10 лет, т.е. закончился в 2016 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.09.2021 г.	
4.	В зданиях дошкольной группы и пищеблока допускается прокладка электрических проводов по горючим основаниям.	п. 35, подпункт «з» Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Запрещается: прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку	01.09.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР Афанасьевского района

Лучников Игорь Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Кор
(подпись)

«25» марта 2021 г.



М.Л.П.*

Директор школы Коришнова И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.